

Зарегистрирована

*ОНД по ф-му ии Лазо ИИД
Лазовского территориального ИИД
Яссы по Хабаровскому краю*
Наименование органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

"13" июля 20 12 г.

Регистрационный № *01224551-70-159*

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида № 9 р.п. Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края общей площадью 3269,3 кв.м ИНН. № 3698 ЛИН 0080000.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022700778561

Идентификационный номер налогоплательщика 2713010686

Место нахождения объекта защиты: Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий поселок Переяславка, пер. Ленина, д.48

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 682910 Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий поселок Переяславка, пер. Ленина, 48, : shkolainternat9@rambler.ru тел. 21 0 77.

№ п.п.	Наименование раздела
1	2
I	<p align="center">ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА:</p> <p>Расчет риска не проводился.</p>
II	<p align="center">ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА:</p> <p>600 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p>
III	<p align="center">ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ</p> <p>Объект защиты был введен в эксплуатацию в 1961 г. На объекте выполняются следующие требования:</p> <p align="center">Федеральный закон № 123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Статьи: 49 п.9; 50 п.1 пп. 1,2,4; 51 ; 52 п.1, 2, 3, 9; 53 п. 1-4; 54; 55; 57; 59; 60 п.1; 62; 67п.2 пп.1; п.8 пп. 1; 69 п.8,10, 14; 82 п. 3,5,6,9; 84 п.1 пп. 1, 6,7, 3,4,7; 89 п. 1.2, п.3 пп. 1 (а,б) , пп.2 (а,б,г), п.4, 5 пп.1, п.6 пп.1; 90 п.1 пп.1,2, п.2; 91 п.1; 105.</p> <p align="center">СВОД ПРАВИЛ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 1.13130.2009</p> <p>Пункты: 4.2.1.; 4.2.4.; 4.2.5.; 4.2.6.; 4.2.7.; 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.; 4.4.2.; 4.4.3.; 4.4.4.; 4.4.6.; 4.4.7.; 5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.16.</p> <p align="center">СВОД ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ СП 2.13130.2009</p> <p>Здание кирпичное, перекрытие железобетонное. Здание школы-интерната имеет третью степень огнестойкости. Пункты: 5.1.2.; 5.2.1.; 5.2.3.; 5.3.3.; 5.4.1.</p>

**СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
СП 3.13130.2009**

Пункты: 3.4; 3.5; 4.; 5.1.

**СВОД ПРАВИЛ
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА
ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
СП 4.13130.2009**

Пункты: 5.1.2.; 5.1.3.; 5.2.2.2.; 5.2.2.3.

**СВОД ПРАВИЛ
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СП 5.13130.2009**

Пункты: 13.1.1.; 13.2.1.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.4.; 13.3.7.; 13.14.3.;
13.14.5.; 13.14.6.; 13.14.11.; 13.15.1.; 13.15.3.; 13.15.4.; 13.15.14.; 14.4.; 15.1.;
15.3.

**СВОД ПРАВИЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СП 6.13130.2009**

Пункты: 4.1.; 4.3.; 4.5.; 4.6.; 4.13.

Замер сопротивления осветительной электропроводки и
электрооборудования регулярно проверяется специализированной
организацией (ООО «Фарад» электротехническая лаборатория)

**СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СП 7.13130.2009**

Пункты: 6.7.; 6.51.; 6.53.; 6.54.; 6.56. 6.61.

**СВОД ПРАВИЛ
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СП 8.13130.2009**

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается путем забора воды из наружных водоисточников (гидрантов), расположенных в радиусе до 100м. пункты: 5.1.; 6.3.

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ СНИП 21-01-97***

Пункты: 6.9*; 6.13*; 6.15*; 6.16; 6.17; 6.18*; 6.25*; 6.26*; 6.27; 6.28*; 7.1; 7.12; 7.8; 8.2; 8.3*.


Деревянные конструкции чердака обработаны огнезащитным составом (акт Всероссийской добровольной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 07 июля 2011г.).

**Правила противопожарного режима
в Российской Федерации**

Пункты: 2.;3.;6.;7.;8.;9.;10.;12.;75.;76.;22.;34.;35.;36.;40.;63.;66.;70..

Настоящую декларацию разработал
Директор Бухаец Вера Семёновна

(Подпись, фамилия, инициалы)



4 июля 2012 г.

(Подпись)