



ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(ХКО ВДПО)

ИНН 2700000521 КПП 272401001

680014, Хабаровск г., Промышленная ул., 10, тел./факс (4212) 27-58-15, 27-58-14

ПРОТОКОЛ

**Проверки и испытания пожарных наружных стационарных лестниц, их ограждений, ограждений крыш здания
НПБ 245-2001**

« 01 » 03 20 15 г

1. **Наименование испытуемого объекта:** КГКСКОУ СКШИ 8 вида 9 п.Переяславка Пер Ленина. 48
2. **Характеристика испытываемого объекта:** Длина лестницы 8 , количество ступеней 40 количество креплений лестницы к стене 6 , надежно закреплена к стене здания, не имеет деформаций и разрывов металла.
3. **Условия проведения испытаний:** Испытания проводились в тихую, безветренную погоду.
4. **Средства испытания:** Испытательное оборудование и измерительный инструмент.
5. **Расчет величины нагрузки на ограждение и лестницу:**
 - Ступень лестницы выдержала испытательную нагрузку весом 180 кг.
 - Лестничный марш – Р марш =
 - Площадка лестницы – Р марш =
6. **Результаты испытания:**

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Ступени лестницы	10	180	соответствует

7. **Выводы по результатам испытаний:** Лестница №1 пожарная наружная стационарная соответствует ГОСТ Р53254. 2009

Испытания провел :

А.В.Иванченко